



**ЭКОТОН**

# Паспорт № 84/23

**Топливо технологическое ТУ 19.20.26-011-98521950-2020**

Сертификат соответствия № РОСС RU.34.002.Н.00013 Срок действия с 28.10.2021 по 27.10.2024г. Выдан ФБУ «Волгоградский ЦСМ».

Сертификат соответствия по оценке состояния измерений в ИЛ № 288 от 06.05.2020 по 05.05.2023 г. Выдан ОС ООО «Волгоградский ЦОСМ»

Код ОКПД2	19.20.26.190
Дата изготовления партии	15.02.2023
Дата отбора пробы	16.02.2023
Номер емкости	E-108
Уровень наполнения	839 (см)
Размер партии	478 (м3)
Дата проведения анализа	16.02.2023
Дата оформления паспорта	16.02.2023

№ п.п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-011-95-8521950-2020	Фактические данные
1	Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900	Не нормируется, определение обязательно	838
2	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 80	82
3	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	не более 1,5	0,658
4	Зольность, %	ГОСТ 1461	не более 0,1	Отсутствие
5	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Отсутствие
6	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Отсутствие	Отсутствие
7	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не более Минус 35	Минус 37
8	*Температура помутнения, °С	ГОСТ 20287	не нормируется	Минус 11
9	*Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	не нормируется	Минус 15

\* Показатель выполнен по просьбе потребителя.

Гарантийный срок хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

Качество продукции соответствует ТУ 19.20.26-011-95-8521950-2020

Инженер-химик



Альфия Равильевна