

№	Наименование показателя	Метод испытания	Результат испытания
1	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	0,161
2	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356	61
3	Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	830,4
4	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	-3
5	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-84	-12