



Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"

247782, Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, 18, вблизи д. Митыки.

ПАСПОРТ № 1155

Мазут топочный 100,

2.50 %, зольный, 25 °С

ГОСТ 10585-2013



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Номер партии: 1155

Масса нетто: 2625 тонн

Дата изготовления: 10.08.2024 Резервуар № 8 Валив: 179 см

№№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Предельные значения ГОСТ 10585-2013		Фактическое значение
				Минимальное	Максимальное	
1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	СТБ ИСО 3104	-	50.00	46.16
2	Зольность для мазута: -мапозольного -зольного	%	ГОСТ 1461	-	0.05 0.14	0.098
3	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	-	1.0	0.13
4	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	-	1.0	0.12
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	ГОСТ 6307, п.7.5 ГОСТ 10585	Отсутствие		Отс
6	Массовая доля серы*	%	ГОСТ 32139	-	0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50	2.23
7	Содержание сероводорода **	ppm (мг/кг)	ГОСТ 32505	-	10	4.9
8	Температура вспышки в открытом тигле***	°С	ГОСТ 4333	110	-	142
9	Температура застывания	°С	ГОСТ 20287(метод Б)	-	25	9
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), для мазута с содержанием серы, %: 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 2.50, 3.00, 3.50	кДж/кг	ГОСТ 34210	40530 39900	-	40600
11	Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ ISO 3675	Не нормируется. Определение обязательно		1008.3
12	Выход фракции, выкипающей до 350 °С	% об.	СТБ 1559	-	17****	14.4

* норма по ТР ТС 013/2011 - не более 3.5%.

** норма по ТР ТС 013/2011 - не более 10 ppm.

*** норма по ТР ТС 013/2011 - не ниже 90 °С.

**** норма установлена на территории Российской Федерации.

Сведения о присадках: не содержит присадок.

Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР013 002.03 04735, действительна по 30.06.2027

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и ТР ТС 013/2011

Справочно: плотность при 20 °С, кг/м³ - 1003.5



Химик

[Handwritten signature]

Мурашова Е.Г.

Дата выдачи паспорта:

10.08.2024

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Пархоменко А.Н.

[Handwritten signature]