

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО "РН-БУЗУЛУКСКОЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**

Юридический адрес: 461040, Россия, Оренбургская обл., г.Бузулук, ул. Техническая, 10,
Телефон. (35342) 39-601. факс (35342) 39-602. электронный адрес hgpp_priemnyya@rosneft.ru
Адрес производства: Россия, Оренбургская обл., Первомайский район, Зайкинский ГПП



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 864
Газ углеводородный сжиженный топливный марки
бутан технический (БТ) ГОСТ Р 52087-2018**

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.08083/21 действительна до 12.04.2024г.

ОКП Д2 19.20.31 ТН ВЭД ЕАЭС 2711139700

Партия № <u>864</u>	Дата изготовления продукта	29.12.2021
Цистерна № 76601962	Дата отбора проб	29.12.2021
Масса нетто, т	НД метода отбора пробы	ГОСТ 14921
Объем нетто*, л	Дата проведения испытания	29.12.2021

Отбор проб и испытания проведены ЦЗЛ ООО «РН-БГПП», аттестат аккредитации № RA RU 21НВ22 от 06.03.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ЕАЭС 036/2016	Норма по ГОСТ Р 52087-2018	Фактическое значение
1	Октановое число	Приложение В ГОСТ EN 589	не норм.		91,4
2	Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679	не норм.		0,06
	сумма пропана и пропилена		не норм.		1,07
	в том числе пропана		не норм.		1,07
	сумма бутанов и бутиленов, не менее в том числе:		не норм.	60	98,90
	изобутана		не норм.		30,12
	н-бутана		не норм.		68,75
	бутилена		не норм.		0,03
	сумма непредельных углеводородов		не норм.		0,03
3	Объемная доля жидкого остатка при 20° С, %, не более	ГОСТ 52087 п.8.2	1,8		менее 0,1
4	Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре: плюс 45° С, не более	ГОСТ 28656 п.2	1,6		0,43
	минус 20°С		не норм.		0,00
	минус 30°С		не норм.		0,00
5	Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более	ГОСТ 32918	0,013		0,003
	в том числе сероводорода, %, не более		0,003		0,0002
6	Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие		отсутствие
7	Интенсивность запаха, баллы, не менее	ГОСТ 22387.5	3		3
8	Плотность сжиженного газа при 15°С, кг/м³	ГОСТ 28656 п.1	не норм.		577,07

*Объем нетто(литры) продукта рассчитан исходя из плотности при 15°С

Продукт соответствует требованиям ТР ЕАЭС 036/2016 "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" в качестве топлива для коммунально-бытового и производственного потребления.
Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087-2018 п.4.2, табл.2 для марки БТ.
Газ одорирован, да/нет- да

Паспорт качества сформирован на основе протокола испытания № 5208
Дата выдачи паспорта качества № 864

29.12.2021
29.12.2021

Начальник смены

А.В.Шакалин
Ф.И.О.



Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта в течении 3 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения.
Перепечатка и копирование данного паспорта без разрешения ООО "РН-БГПП" запрещены